

B.2.2 Protokoll zur Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Leitungsanlage

Anschrift
Gebäude-/Wohnungsnutzer:

Gebäudeart:

EFH

MFH

Sonstige

Zählerstand:

m³

Zählernummer:

Auftraggeber vertreten durch:

Auftragnehmer vertreten durch:

Kontrolle der Rohrleitung:

Ja

Nein

Leitungshalterung in Ordnung

Leitung frei von mechanischer oder thermischer Belastung

Leitung äußerlich frei von optischen Veränderungen oder Korrosion

Leitungsverlauf in Hohlräumen be-/entlüftet

Verbleibende Leitungsöffnungen vorschriftsmäßig verwahrt

Gasschlauchleitungen spannungs-, knick- und verdrehfrei

Potentialausgleich vorhanden

Bemerkungen:

Kontrolle der Absperrereinrichtung

Hauptabsperrereinrichtung:

Zugänglichkeit i. O.

Ja

Nein

Bemerkung

Bedienbarkeit i. O.

Ja

Nein

Bemerkung

Gaszählerabsperrereinrichtung:

Zugänglichkeit i. O.

Ja

Nein

Bemerkung

Bedienbarkeit i. O.

Ja

Nein

Bemerkung

Geräteabsperrereinrichtung(en)

Zugänglichkeit i. O.

Ja

Nein

Bemerkung

Bedienbarkeit i. O.

Ja

Nein

Bemerkung

Leckmengenmessung

Die **Gasleitung** wurde

als Gesamtleitung

in Teilen

geprüft.

Bemerkung:

Prüfmedium:

Betriebsgas
Luft

Gasgeräteabsperrereinrichtung(en):

geschlossen

nicht geschlossen

Leckmengenmessung durchgeführt mit: Leckmengenmessgerät
graphisch
rechnerisch

Betriebsdruck hPa

Prüfdruck hPa

Ermittelte Leckmenge l/h

Weitere Mängel:

Ergebnis der Gebrauchsfähigkeitsprüfung

Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge < 1 l/h und keine weiteren Mängel)

Verminderte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge ≥ 1 l/h und < 5 l/h)

Die Leitungsanlage muss innerhalb von 4 Wochen nach dieser Feststellung Instand gesetzt werden!

Keine Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge ≥ 5 l/h)

Die Leitungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und muss Instand gesetzt werden.

Bemerkungen:

Datum:

Unterschrift Prüfer

Unterschrift Kunde (Vertreter)

Protokollausdruck des Messgerätes wurde an den Kunden überreicht

Die Durchführung dieser Prüfung erfolgte nach der DVGW-TRGI und stellt den momentanen Zustand der Anlage dar.

Kopiervorlage, Vervielfältigung zulässig